

**Příloha č. 435/3 „Zvláštní požárně bezpečnostní opatření“**

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

Evidenční číslo: .....

Číslo povolení: \*

**ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Datum:	Platnost do:	Prováděcí firma:	Počet osob:					
Druh práce:	Způsob práce s ohněm							
	<input type="checkbox"/> otevř. plamen	<input type="checkbox"/> el.odpor	<input type="checkbox"/> el.oblouk					
	<input type="checkbox"/> laser	<input type="checkbox"/> horkovzdušná pistole	<input type="checkbox"/> aluminotermické svařování					
Použité nářadí:	<input type="checkbox"/> benzinová páječká lampa	<input type="checkbox"/> PB hořák	<input type="checkbox"/> bruska					
	<input type="checkbox"/> el. páječká							
Vystavovatel souhlasí s provedením uvedených prací s tím, že budou dodržena následující požární bezpečnostní opatření a další vyplývající ze S 435. Zápis je při nezměněných podmínkách platný 14 kalendářních dnů od data vystavení. Ke dni současně tohoto zápisu je povolení práce ve smyslu S 435.			Odpovědnost					
			Zadavatel					
			Příjemce					
<input type="checkbox"/>	Před započetím práce bude provedeno měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů ve směsi se vzduchem nebo jiným oxidizačním prostředkem. Koncentrace bude udržována pod hranici nebezpečné koncentrace.		<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> analýza bude odebrána:	<input type="checkbox"/> okolo zařízení	<input type="checkbox"/> uvnitř zařízení					
<input type="checkbox"/>	Před započetím práce bude provedena kontrola těsnosti okolního zařízení.		<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> vizuálně	<input type="checkbox"/> detekčními trubičkami	<input type="checkbox"/> přenosným analyzátozem					
<input type="checkbox"/>	Před započetím práce budou z pracoviště a jeho okolí, které může být ohroženo, odstraněny hořlavé nebo hořlavě podporující nebo výbušné látky. Nelze-li toto zajistit, budou řádně překryty nebo utěsněny nehořlavým nebo nenasaditelným hořlavým materiálem izolujícím hořlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo ke vznícení a aby nedocházelo k nasáknutí hořlavé látky do krycího materiálu. Překrytí a utěsnění se provedou tak, aby mezi jednotlivými díly použitého materiálu nezůstaly nechráněné otvory umožňující průnik žhavých částic plamene nebo přenos tepla.		<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	Při práci v prosorách od 2m výšky nad místy, které je potřeba chránit před účinky těchto prací se stanovuje ochranné pásmo* do vzdálenosti : ..... (m). Před zahájením svařování se do této vzdálenosti odstraňují hořlavé materiály nebo se zajistí jejich bezpečná izolace, popř. se provedou jiná účinná opatření, zejména před účinky žhavých částic.		<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	Zakrytí kanalizační šachty, technologické kanály, vpusť a utěsnění prostory nehořlavými materiály.		<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	Technické vybavení proti rozstříku žhavých částic rozmístit tak, aby spolehlivě zabránilo působení jisker, částic kovu a strusky.		<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	Ochlazovat konstrukci.		<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	Železniční nádržkové vozy a automobilové cisterny, které se plní, vyčerpávají nebo jsou odstaveny musí být z místa práce odvezeny do vzdálenosti alespoň 10m. Pro cisterny obsahující zkpalné uhlovodíky je nejnižší povolená vzdálenost pro práci s ohněm 40m. Pro větší počet cisteren se vzdálenosti úměrně zvyšují.		<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	Požární dohled bude vykonávat: Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařování je 8 hodin.		<input type="checkbox"/>					
	v průběhu	jmeno a příjmení	doba	interval [min.]	podpis	datum	čas zahájení	čas ukončení
			neprázdné					
			neprázdné					
			neprázdné					
			neprázdné					
			neprázdné					
	po skončení	jmeno a příjmení	doba	interval [min.]	podpis	datum	čas zahájení	čas ukončení
<input type="checkbox"/>	Pracoviště bude vybaveno těmito hasebními prostředky:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/> vědro s vodou	<input type="checkbox"/> hadic pod tlakem vody	<input type="checkbox"/> práškový HP ks: .....	<input type="checkbox"/> sněhový HP ks: .....				
<input type="checkbox"/>	Určení místa a podmínek k uložení svařovací soupravy po dobu přerušení a předávání svařického pracoviště:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Během výkonu prací s otevřeným ohněm nebudou prováděny žádné manipulace, které by vedly k výronu hořavin. Zejména nebudou prováděny odfuky, expanze produktů do atmosféry, odlučování, vypouštění produktů.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Při otevření zařízení je třeba obát na to, aby nedošlo k zatečení produktu za izolaci. Nastane-li tento případ, je třeba toto neprodleně hlásit pracovníkům provozu a izolaci odstranit.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	V případě změny podmínek, než za jakých byla práce povolena, musí být práce s otevřeným ohněm přerušena, zdroj otevřeného ohně zrušen, žhavá místa schlazena vodou. Toto opatření provést na pokyn požárního dohledu nebo zaměstnanců provozu ČR a.s., jimž obsluha tohoto zařízení podléhá.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	V případě neobvyklé situace, výronu produktů apod., musí být práce přerušena, svar ochlazen, svař. zařízení vypnuté a zaměstnanci musí ihned opustit pracoviště. Tuto skutečnost je nutno hlásit:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Musí být dodržena zásada nahlášení započati a ukončení práce asistentovi nebo členovi požárního dohledu, který toto neprodleně oznámí asistentovi na směně.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Se zápisem se musí seznámit všichni zainteresovaní pracovníci provozu a prováděcího oddělení.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Jiná opatření:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Specifikace požárně bezpečnostních zařízení:		<input type="checkbox"/> automatický hlásič EPS - vypnutá smyčka č: .....	<input type="checkbox"/> tlačítkový hlásič EPS				
	<input type="checkbox"/> GDS	<input type="checkbox"/> SHZ	<input type="checkbox"/> PHZ	<input type="checkbox"/> jiné .....				
Komise	jmeno a příjmení	tel. číslo	podpis	Další účastníci	jmeno a příjmení	tel. číslo	podpis	
Zadavatel								
Příjemce								
BOZP								
Požární ochrana								
Zvláštní obvod								
Přílehlý obvod								

Všechny body těchto opatření musí být řádně vyplněny dle druhu práce, křížkem označeny alternativy, vylučovaná místa vypsána.

\* Střed ochranného pásma je vždy pod místem svařování a jako minimální je určen kruh o poloměru 10 m ve vodorovné rovině. Při svařování ve výškách převyšujících 2 m se pro každý další 1 m výšky rozšiřuje ochranné pásmo o nejméně 0,3m až do výšky 7m, pro každý další 1 m výšky se rozšiřuje ochranné pásmo o 0,1m až do výšky 20m.