

Chemopetrol, a.s. Divize Agro	Dílčí předpis pro přejímání faklového systému	N 11.283

Provoz: divize Agro
Výrobna: Zplyňování mazutu – soubor 200
Výrobní zařízení: **Faklový systém**
Číslo karty: 07603000

Tento dílčí předpis navazuje na normu **N 11.200** o přejímání zařízení z provozu do opravy a z opravy do provozu.

Tato norma je závazná pro všechny útvary ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. a pro všechny externí firmy, provádějící přejímku tohoto zařízení. Neplatí pro Jednotku Rafinérie Litvínov a Kralupy.

Použité zkratky: U – odpovědný pracovník údržby Divize Agro

D – pracovník dodavatele odpovědný za provedení prací

Seznam kontrol

čís.	kontrola	zodpovídá	poznámka
	Faklová věž		
1.	Tloušťka stěny pláště nosné trubky	U, D	1x za 3 roky, doklad
2.	Kontrola pláště nosné trubky	U, D	1x za 3 roky, doklad
3.	Vnitřní prohlídka nosné trubky do výše 8 m	U, D	1x za 3 roky, doklad
4.	Tloušťky stěn pláště a hrdel	U, D	1x za 3 roky, doklad
	Molekulový uzávěr		
5.	Tloušťky stěn pláště a hrdel	U, D	1x za 3 roky, doklad
6.	Vnitřní prohlídka molekulového uzávěru	U, D	1x za 3 roky, doklad
7.	Tloušťky stěn pláště a hrdel	U, D	1x za 3 roky, doklad

Nahrazuje: N 11.283 z července 1981	Správce normy: Odd.Normalizace – div. Služby	Platnost od: 1. 2. 1997
---	--	---------------------------------------

čís.	kontrola	zodpovídá	poznámka
8.	Prohlídka vany, ponoru a vnitřního potrubí	U, D	1x za 3 roky, doklad
	Ponorná nádoba V-230		
9.	Tloušťky stěn vany a ponoru	U, D	1x za 3 roky, doklad
10.	Vnitřní prohlídka	U, D	1x za 3 roky, doklad
	Nádrž – V - 231		
11.	Tloušťky stěn pláště a hrdel	U, D	1x za 3 roky, doklad
12.	Vnitřní prohlídka	U, D	1x za 3 roky, doklad
	Vodní uzávěr V - 232		
13.	Tloušťky stěn pláště a hrdel	U, D	1x za 3 roky, doklad
14.	Vnitřní prohlídka	U, D	1x za 3 roky, doklad
15.	Prohlídka hořáku	U, D	1x za 3 roky, doklad
16.	Revize hořáků stálého plamene	U, D	1x za 3 roky, doklad
17.	Prohlídka vyzdívky hořáku	U, D	1x za 3 roky, doklad
	Potrubní rozvody na faklové věži		
18.	Vnější prohlídka	U, D	1x za 3 roky, doklad
19.	Tloušťky stěny potrubí zapalovacího plynu	U, D	1x za 3 roky, doklad
20.	Tloušťky stěny potrubí stálého plamene	U, D	1x za 3 roky, doklad
21.	Tloušťky stěny potrubí dusíku	U, D	1x za 3 roky, doklad
22.	Tloušťky stěny potrubí vody	U, D	1x za 3 roky, doklad
23	Tloušťky stěny potrubí odpadní vody	U, D	1x za 3 roky, doklad

čís.	kontrola	zodpovídá	poznámka
	Sběrné potrubí (od DPS 1200 k fakl. věži)		
24.	Měření nánosů ve sběrném potrubí v úseku DPS 200 - 300	U	1x za 3 roky, doklad
25.	Tloušťky stěn potrubí	U, D	1x za 3 roky, doklad
26.	Vnější prohlídka „B“	U	1x za 3 roky, doklad
27.	Vnitřní prohlídka	U, D	1x za 3 roky, doklad
	Ochozy, lávky a žebře na faklové věži		
28.	Prohlídka stavu a upevnění	U, D	1x za 3 roky, doklad
	Elektrozařízení		
29.	Kontrola zapalovacího zařízení	U, D	1x za 3 roky, doklad