

ORLEN Unipetrol Závod 01	Dílčí předpis pro přejímání Vertikálních odstředivých čerpadel KSB	N 11 317

**Provoz:** Závod 01  
**Výrobna:** DPP, Sklady a Expedice  
**Výrobní zařízení:** Vertikální odstředivá čerpadla KSB

Tento dílčí předpis navazuje na základní normu o přejímání zařízení z provozu do opravy a z opravy do provozu „N 11 200“.

Tato norma je závazná pro všechny útvary ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. a pro všechny externí firmy provádějící přejímku. Neplatí pro Jednotku Rafinérie Litvínov a Kralupy.

těchto čerpadel.

Označení	Typ	Č. strojní karty
GA - 301 + R	WKTR 80 / 4	09344900 / 09345000
GA - 401 + R	WKTR 100 / 2	09353600 / 09354000
GA - 402 +R	WKTR 50 / 7	09354100 / 09354200
GA - 403	WKTR 250 / 2	09354300
GA - 409 + R	WKTR 125 / 7	09354900 / 09355000
GA - 1403 + R	WKTR 100 / 2	09172300 / 09172400
GA - 1701 + R	WKTR 65 / 5	09331300 / 09331400

### Seznam kontrol strojní údržby:

Čís.	Kontrola	Zodpovídá	Poznámka
1.	Kontrola opotřebení valivých ložisek	mistr	
2.	Kontrola opotřebení ložiskových čepů ( pouzder )	mistr	
3.	Kontrola vůle a opotřebení radiálních kluzných ložisek	OTK	doklad
4.	Kontrola těsnící spáry mezi nákrůžky oběžných kol	mistr+OTK	doklad
5.	Kontrola těsnící spáry mezi převaděčem a hřídelí	mistr+OTK	doklad
6.	Kontrola a indikace hřídele	mistr+OTK	doklad
7.	Kontrola a indikace spojovaného hřídele	mistr+OTK	doklad
8.	Kontrola stavebních délek jednotlivých stupňů čerpadla	mistr+OTK	doklad
9.	Vyvážení rotoru	technik	doklad

Nahrazuje:  N 11 317 z října 1996	Správce normy:  Sekce podpory údržby	Platnost od:  15.11.2001 (Platnost ověřena 14.1.2021)
--	--	--