

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.	Dílčí předpis pro přejímání odstředivých čerpadel SULZER WEISE	N 11 320

Výrobní úsek: VJMON
Výrobna: DPP, Benzen, Pyrolýza
Výrobní zařízení: GA 107, GA 201, GA 203, GA 256, GA 406, GA 701, GA 751,
GA 802, GA 1102, GA 1104

Tento dílčí předpis navazuje na základní normu o přejímání zařízení z provozu do opravy a z opravy do provozu „N 11 200“.

Tato norma je závazná pro všechny útvary ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. a pro všechny externí firmy provádějící přejímku těchto čerpadel. Neplatí pro Jednotku Rafinérie Litvínov a Kralupy.

Označení	Typ	Č.strojní karty
GA - 751 + R	HZ 41 - 1201	93512 / 93513
GA - 701 + R	HZ 52 - 2201	93557 / 93558
GA - 256 +R	HZ 52 - 3321	93507 / 93508
GA - 203	HZ 81 - 2201	93446
GA - 201 + R	HZ 81 - 3251	93429 / 93430
GA - 107 + R	HZ 151 - 5321	93419 / 93420
GA - 1104 + R	HZ 151 - 5321	93400 / 93401
GA - 1102 + R	HZ 201 - 5321	93003 / 93004
GA - 802 + R + R ₂	HZ 202 - 7570	93777 / 93778
GA - 406 + R	HZL 302 - 9720	93527 / 93528

Seznam kontrol strojní údržby:

Čís.	Kontrola	Zodpovídá	Poznámka
1.	Kontrola opotřebení valivých ložisek	mistr	
2.	Kontrola a indikace hřídele	mistr+OTK	protokol
3.	Indikace sestaveného rotoru	mistr+OTK	protokol
4.	Kontrola těsnící spáry mezi nákrůžky oběžných kol	mistr+OTK	protokol
5.	Kontrola těsnící spáry mezi škrtecím a ucpávkovým pouzdrem	OTK	protokol
6.	Vyvážení rotoru	mistr+OTK	protokol
7.	Vyrovnaní spojky	mistr+OTK	protokol
8.	Kontrola ucpávek dle montážního předpisu pro mech.ucpávky	mistr+OTK	protokol

Zodpovědností za jednotlivé kontroly je myšleno mistr a OTK kontraktora.

Nahrazuje: N 11 320 z 1.5.2002	Správce normy: Sekce podpory údržby	Platnost od: 22.12.2022
--	--	--------------------------------