

CHEMOPETROL,a.s. Závod 01	Dílčí předpis pro přejímání vodíkového kompresoru GB-903+R	N 11 322

Provoz: Závod 01
Výrobna: Kompresorovna Benzenu - stavba 8702
Výrobní zařízení: Pístový kompresor čerstvého vodíku GB-903+R
Číslo karty: 93621,93622

Tento dílčí předpis navazuje na základní normu o přejímání zařízení z provozu do opravy a z opravy do provozu „ N 11 200 “.

Tato norma je závazná pro všechny útvary ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. a pro všechny externí firmy provádějící přejímku . Neplatí pro Jednotku Rafinérie Litvínov a Kralupy.

tohoto kompresoru.

Seznam kontrol strojní údržby:

Čís.	Kontrola	Zodpovídá	Poznámka
1.	Proměření škodlivých prostorů všech válců	OTK	doklad
2.	Proměření křížákového čepu ve třech místech	OTK	doklad
3.	Proměření vedení křížáku ve třech místech	OTK	doklad
4.	Proměření ložiska ojnicního čepu	OTK	doklad
5.	Kontrola uchycení křížáku a pístnice	mistr	
6.	Proměření pístnice ve třech místech	OTK	doklad
7.	Kontrola uchycení pístu na pístnici	mistr	
8.	Proměření pístu 1° ve třech místech	OTK	doklad
9.	Proměření pístu 2° ve třech místech	OTK	doklad
10.	Proměření vložek válců vždy ve třech místech	OTK	doklad
11.	Kontrola vložek válců na trhlínky (penetrace)	mistr	doklad
12.	Proměření pístních kroužků		
13.	Proměření vodících kroužků		
14.	Kontrola zabroušení kazet ucpávek	OTK	doklad
15.	Kontrola zalícování ucpávek	OTK	doklad
16.	Kontrola čistoty a zabroušení dosedacích sedel ve ventilových komorách a pracovních ventilech	mistr	
17.	Kontrola vyčištění chladícího víka válce	mistr	
18.	Kontrola zabroušení dosedacího sedla chladícího víka	mistr	
19.	Proměření ojnicních ložisek	OTK	doklad
20.	Kontrola ojnicních šroubů na trhlínky	OTK	doklad

Nahrazuje:	Správce normy:	Platnost od:
N 11 322 z května 1998	Odd.normalizace-Technické služby	1.7. 2002

Čís.	Kontrola	Zodpovídá	Poznámka
21.	Proměření hlavních ložisek	OTK	doklad
22.	Proměření a kontrola všech čepů klik.hřídele vždy ve dvou místech	OTK	doklad
23.	Magnetická a ultrazvuková zkouška klik.hřídele	mistr	doklad
24.	Magnetická zkouška závitů pístnice	mistr	doklad
25.	Kontrola pístnice ultrazvukem po celé délce	mistr	doklad
26.	Elektromagnetická zkouška ojnic	mistr	doklad
27.	Kontrola stavu zubového čerpadla tělesa,čepů,pouzder, ozubení	mistr	
28.	Kontrola vyčištění olejových filtrů	mistr	
29.	Kontrola funkce střídacího ventilu olejového filtru	mistr	
30.	Kontrola nastavení pojišťovacího ventilu	mistr	doklad
31.	Kontrola nastavení regulačního ventilu	mistr	doklad
32.	Kontrola vyčištění olejového chladiče	mistr	
33.	Všechny měřicí přístroje na panelu (mimo kontaktních manometrů a teploměrů)při každé opravě a najetí přecejchuje OKMP	mistr	doklad
34.	Kontrola chodu kompresoru	mistr+technik	