

CHEMOPETROL, a.s. Závod 01	Dílčí předpis pro přejímání odstředivých jednostupňových horizontálních čerpadel KSB řady RPK	N 11 329

**Provoz:** Sekce údržby Závodu 01  
**Výrobna:** EJ  
**Výrobní zařízení:** Odstředivá jednostupňová horizontální čerpadla KSB řady RPK

Tento dílčí předpis navazuje na základní normu o přejímání zařízení z provozu do opravy a z opravy do provozu „N 11 200“.

Tato norma je závazná pro všechny útvary ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. a pro všechny externí firmy provádějící přejímku těchto čerpadel. Neplatí pro Jednotku Rafinérie Litvínov a Kralupy.

Označení	Typ	Č.strojní karty
GA - 756	RPK 25 - 160	93520
GA - 208 + R	RPK 25 - 200	93497 / 93498
GA - 252		93501
GA - 753 + R	RPK 40 - 160	93516 / 93517
GA - 114	RPK 40 - 200	93424
GA - 120 + R	RPK 40 - 250	93443 / 93428
GA - 602		93555
GA - 752 + R		93514 / 93515
GA - 757 + R		93521 / 93522
GA - 758		93523
GA - 202 + R	RPK 50 - 160	93444 / 93445
GA - 1504		91735
GA - 254		93504
GA - 907	RPK 50 - 200	93405
GA - 108 + R	RPK 50 - 250	93421 / 93422
GA - 902 + R		93671 / 93670
GA - 207 + R		93431 / 93432
GA - 906 + R		93681 / 93680
GA - 1406		91727
GA - 1405 + R	RPK 50 - 315	91719 / 91720
GA - 1206 + R	RPK 50 - 400	93823 / 91824
GA - 204 + R	RPK 80 - 160	93447 / 93448
GA - 501 + R	RPK 80 - 250	93472 / 93473
GA - 210 + R		93451 / 93452
GA - 755 + R		93518 / 93519

Nahrazuje:  N 11 329 z června 1984	Správce normy:  Odd.normalizace-Technické služby	Platnost od:  1.11.1999 (Platnost ověřena: 23.4.2020)
---	--	--

Označení	Typ	Č.strojní karty
GA - 405 + R	RPK 80 - 315	93547 / 93548
GA - 804 + R		93675 / 93674
GA - 805 + R		93672 / 93673
GA - 806 + R		93678 / 93679
GA - 905 + R		93677 / 93676
GA - 111 + R	RPK 80 - 400	91815 / 91814
GA - 601		93554
GA - 106 + R	RPK 100 - 200	93417 / 93418
GA - 1401 + R		91717 / 93718
GA - 1404 + R		91725 / 91726
GA - 112 + R	RPK 100 - 400	91816 / 91817
GA - 105 + R	RPK 150 - 250	93415 / 93416
GA - 1204 + R	RPK 150 - 315	91888 / 91889
GA - 101 + R	RPK 150 - 400	91812 / 91813

### Seznam kontrol strojní údržby:

Číslo	Kontrola	Zodpovídá	Poznámka
1	Kontrola opotřebení valivých ložisek	mistr	
2	Kontrola a indikace hřídele	mistr + OTK	doklad
3	Indikace sestaveného rotoru	mistr + OTK	doklad
4	Kontrola těsnící spáry mezi nákrůžky oběžných kol	mistr + OTK	doklad
5	Kontrola těsnící spáry mezi škrticím a ucpávkovým pouzdrem	mistr + OTK	doklad
6	Vyvážení rotoru	technik	doklad
7	Kontrola mechanické ucpávky	mistr + OTK	doklad
8	Vyrovnání spojky	mistr + OTK	doklad