

CHEMOPETROL, a.s. Divize Služby	Nízkotlaká armatura TDP	N 11 740

Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají , přejímají a dodávají průmyslové armatury .

Útvary jsou povinny seznámit s normou všechny externí organizace, které pro ně provádějí tyto činnosti a pro které je norma rovněž závazná. Neplatí pro Jednotku Rafinérie Litvínov a Kralupy.

O b s a h :

1. Všeobecná ustanovení.
2. Technické požadavky.
3. Zkoušení.
4. Přejímání.
5. Předávaná dokumentace .
6. Balení a doprava .
7. Dodatek - seznam citovaných norem a dokumentů.

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pouze jako příloha k příslušným normám ČSN pro upřesnění požadavků pro objednávání , přejímání a dodávání nízkotlaké armatury(uzavírací ventily ,regulační ventily ,pojistňovací ventily ,šoupata ,zpětné klapky ,kohouty a odvaděče kondenzátu).

1.2 Průmyslové armatury , které nejsou uvedeny v N 11 153 se objednávají podle ČSN 13 3060, tato objednávka musí obsahovat veškeré údaje normy ČSN 13 3060 část 1. čl. 5.

2. Technické požadavky

2.1 Průmyslové armatury musí vyhovovat požadavkům norem ČSN 13 3060 část 1 část 2 . a ČSN 13 3060 - 4 .

Nahrazuje : N 11 740 z 02 / 66	Správce normy : Sekce podpory údržby	Platnost od : 1.3.1997 (Platnost ověřena 15.12.2020)
---	--	---

3. Zkoušení

- 3.1 Výrobce prokáže kvalitu armatur zkouškami dle ČSN 13 3060 část 2 .
- 3.2 U všech armatur provede výrobce zkoušku pevnosti a nepropustnosti podle specifikace zkušebních podmínek uvedených v objednávce.
- 3.3 U všech pojišťovacích ventilů se navíc provede funkční zkouška .

4. Přejímání

- 4.1 Přejímka průmyslových armatur se provádí na základě normy ČSN 13 3060 část 2 .

5. Předávaná dokumentace

- 5.1 Výrobce předá dokumentaci podle ČSN 13 3060-4 v následujícím rozsahu :
- a- Dokument B - Náčrtek s rozpiskou a technický popis s návodem k montáži a obsluze - čl. 5.1 až 5.1.3.
 - b- Dokument C - Protokol o zkouškách -čl.5.2.1 až 5.2.3.
 - c- Dokument D - Specifikace materiálu -čl.5.4.1 až 5.4.2.
 - d- Dokument E -Záznam o svarech armatury - čl. 6.1.1. až 6.1.4.

6. Balení a doprava

- 6.1 Balení a doprava musí být v souladu s ČSN 13 3060 část 3

7. Dodatek - seznam citovaných norem a dokumentů

ČSN 13 3060 část 1	Armatury průmyslové . Technické předpisy . Všeobecná ustanovení .
ČSN 13 3060 část 2	Armatury průmyslové .Technické předpisy . Prověřování armatur.
ČSN 13 3060 část 3	Armatury průmyslové . Technické předpisy .Balení ,doprava, skladování , montáž a opravy.
ČSN 13 3060 - 4	Armatury průmyslové . Technické předpisy . Část 4 : Dokumentace armatur .